

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 410
Чкаловского района гор. Екатеринбурга
620103, Российская Федерация, г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, 6а
Тел. 255-92-12, 255-72-48
<https://detsad410.ru>, mdou410@eduekb.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ № 410
Т.Ю. Гросс
Приказ от «__» 20__ г. № __

**ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности на складе продуктов
№ 03**

Введено с «__» 20__ г.

г. Екатеринбург
2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Функциональные характеристики складских помещений и специфика пожарной опасности	3
3. Пожароопасные свойства продуктов, веществ и материалов хранящихся в складе	3
4. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут находиться в складских помещениях	4
5. Порядок содержания помещений	4
6. Порядок содержания эвакуационных путей	4
7. Электрооборудование в складских помещениях	5
8. Порядок осмотра и закрытия помещений склада по окончании работы	5
9. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли	6
10. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях материалов	6
11. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны	6
Лист ознакомления	7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" и устанавливает правила поведения людей и нормы содержания складских помещений в целях обеспечения пожарной безопасности в продовольственном складе. Является обязательной для исполнения всеми работниками.

1.2. Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.3. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на складе продуктов учреждения несут лица, назначенные приказом заведующего ДОУ. Должность, фамилия, имя, отчество ответственных лиц указываются на табличках, которые размещаются в каждом помещении.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ И СПЕЦИФИКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

2.1. Складские помещения – производственные процессы не ведутся. Хранение продуктов питания. Тары, упаковочных материалов для производимых продуктов.

2.2. Основными пожароопасными факторами склада являются:

- Мучная пыль, образующаяся при погрузке – разгрузке муки.
- Растительные масла, животные жиры.
- Большое количество упаковочных горючих материалов.

3. ПОЖАРООПАСНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТОВ, ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ ХРАНЯЩИХСЯ В СКЛАДЕ

3.1. Растительные масла, животные жиры и продукты, приготовленные на их основе или с их добавлением, относятся к веществам, самовозгорающимся при соприкосновении с воздухом. Они окисляются кислородом воздуха при обычных или повышенных температурах. Предохранять от хранения вблизи нагреваемых приборов и поверхностей.

3.2. Горючая тара: Картонные ящики; тканевые и бумажные мешки; бумажные пакеты и ПЭТ пакеты.

Бумага: Пожароопасные свойства: горючий легковоспламеняющийся материал. Температура воспламенения и температура самовоспламенения 230 °C; При хранении в кипах способна к тепловому самонагреванию. При хранении в кипах предохранять от источников нагревания с температурой более 100 °C.

Картон и картон гофрированный. Пожароопасные свойства: горючий материал Г4 сильногорючий. Предохранять от источников нагревания выше 100°C;

3.3. Изделия из поливинилхlorида (товары и упаковка) Пожароопасные свойства: горючий материал.

Тушение перечисленных материалов проводить при помощи порошковых или углекислотных огнетушителей.

4. ДОПУСТИМОЕ (ПРЕДЕЛЬНОЕ) КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ НАХОДИТЬСЯ В СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

В складских помещениях единовременно могут находиться не более 3 человек.

5. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1. Ответственный за пожарную безопасность своими полномочиями обеспечивает своевременную очистку помещений слада продуктов от горючих отходов.

5.2. Хранение в помещениях склада продуктов и материалов с учетом их пожароопасных физико-химических свойств.

5.3. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

5.4. Расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.

5.5. Все операции, связанные с вскрытием тары, расфасовкой продукции, должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.

5.6. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.

5.7. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов.

5.8. В помещениях склада запрещается:

- хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлULOид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

5.9. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно обеспечиваться соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе, по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

5.10. Запрещается на территории склада продуктов оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

6. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и

турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе, проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, упаковками с продуктами, оборудованием, мебелью, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ В СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

При эксплуатации электрооборудования в процессе работы запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- оберывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоватьсяся электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе, легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
- применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.

8. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ СКЛАДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

8.1. После окончания работы складские помещения проверяются внешним визуальным осмотром.

8.2. В случае обнаружения неисправностей необходимо сообщить о случившемся непосредственному руководителю или ответственному за пожарную безопасность.

8.3. Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой нагрев или возгорание, категорически запрещено.

8.4. Запрещается оставлять включенным электрооборудование складов по окончании рабочего дня.

9. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ; ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ И ПЫЛИ

9.1. Не допускается хранить продукты и горючие материалы вблизи отопительных приборов и на путях эвакуации.

9.2. Хранение складируемых товаров на местах погрузки-разгрузки запрещается.

9.3. Места для хранения и расположенные в складе оборудование должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной/бумажной тары и пыли.

9.4. Собранный из складских помещений сгораемый мусор вывозится ежедневно.

10. ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДИНОВРЕМЕННО НАХОДЯЩИХСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ МАТЕРИАЛОВ

10.1. В складских помещениях не допускается хранение веществ и материалов, не относящихся к хозяйственной деятельности кухни.

10.2. Количество продуктов в складском помещении не должно превышать вместимость стеллажей, полок, выделенных мест хранения и располагаться только на них. Не допускается его размещение, в том числе временное, на путях эвакуации.

11. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ВЫЗОВЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

11.1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, тления и т.п.) любой работник, обязан:

При загорании на рабочем месте:

Немедленно отключите использующееся электрооборудование. При помощи первичных средств пожаротушения (огнетушитель, пожарный кран) попытайтесь ликвидировать загорание. Если загорание потушить не удалось, действуйте, как описано ниже.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, тления и т.п.) любой работник кухни обязан:

- оповестить о пожаре всех находящихся в помещениях людей при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом;
- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 (010 или 112 – с мобильного телефона).

Сообщить диспетчеру:

- свои Ф.И.О.;
- адрес ДОУ;
- кратко описать, где загорание или что горит;

Не отключайте телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания!

- при необходимости вызывать медицинскую и другие службы.

11.2. Приступайте к эвакуации людей из помещений.

Лист ознакомления

