Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 410
Чкаловского района гор. Екатеринбурга
620103, Российская Федерация, г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, 6а
Тел. 255-92-12, 255-72-48
https://detsad410.ru, mdou410@eduekb.ru

СОГЛАСОВАНО:
Представитель общего
собрания коллектива МАДОУ № 410
_____/_____/

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ № 410
_____ Т.Ю. Гросс
Приказ от « »_____ 20__ г. № ___

ИНСТРУКЦИЯ

«О мерах пожарной безопасности в дошкольном образовательном учреждении»

МАДОУ № 410

№ 16

г. Екатеринбург

2021

Содержание

№ п/п	Раздел	Стр.
I.	**Общие положения**	
	Общие положения	
	Лица, ответственные за ПБ в МАДОУ	
	Характеристика дошкольного учреждения	
II.	**Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей**	
	Порядок содержания территории	
	Порядок содержания зданий, сооружений и помещений	
	Порядок содержания систем вентиляции	
	Порядок содержания систем теплоснабжения отопления	
	Порядок содержания первичных средств пожаротушения и противопожарного водоснабжения	
	Порядок содержания эвакуационных путей	
III.	**Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ**	
	Мероприятия по содержанию систем вентиляции	
	Мероприятия по содержанию систем теплоснабжения отопления	
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации электротехнической продукции	
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов: *Обеспечение пожарной безопасности на пищеблоке* *Обеспечение пожарной безопасности в прачечной (постирочной)* *Обеспечение пожарной безопасности в гладильной*	
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей	
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при использовании источников открытого пламени	
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ	

IV.	**Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов**	
V.	**Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы**	
VI.	**Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ**	
VII.	**Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды**	
VIII.	**Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции**	
IX.	**Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды**	
X.	**Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв**	
XI.	**Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)**	
	Алгоритм действий при пожаре	
	Обязанности работников в МАДОУ при пожаре	
XII	**Порядок содержания путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю и т.д.)**	
XIII	**Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты**	

I. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии Федерального Закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказа МЧС РФ от 12.12. 2007 № 645; с учетом требований Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»; Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479.

1.2. Настоящая инструкция определяют требования пожарной безопасности, определяющие порядок содержания помещений дошкольного учреждения (далее МАДОУ), прилегающих территорий, устанавливает нормы поведения работников, а также воспитанников, родителей (законных представителей), посетителей в части посещения дошкольного учреждения в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения.

1.3. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, гражданам РФ, иностранным гражданам (далее физические лица) необходимо

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адрес места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилию сообщающего информацию.

Телефон 101, 112
МАДОУ № 410
Пер. Энергетиков, 6а или ул. Селькоровская, 100а
Фамилия, имя отчество сообщающего о пожаре
Место горения, задымления и тд.

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

1.4. Лица допускаются к работе в МАДОУ только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение осуществляется по программе противопожарного инструктажа или по программе дополнительного профессионального образования

1.5. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется по программе «Обучения мерам пожарной безопасности для воспитателей и работников МАДОУ № 410» путем проведения вводного, первичного инструктажа (при устройстве на работу), противопожарного инструктажа в МАДОУ не менее 2 раз в год, изучение пожарно-технического минимума - 1 раз в 3 года.

1.6. В МАДОУ руководителем организации обеспечивается наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.

1.7. Планы эвакуации людей при пожаре размещаются на видных местах.

1.8. В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты с указанием линии связи пожарной сигнализации.

1.9. Запрещается курение на территории и помещении МАДОУ, заведующий МАДОУ обеспечивает размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».

1.10. Приямки подвальных этажей здания должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. Двери подвала, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.

1.11. Заведующий МАДОУ вправе назначать лиц, которые по занимаемой должности и по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

1.12. Приказом заведующего назначается:

1.12.1. Ответственный за эвакуацию и оказание первой помощи в случае пожара.

1.12.2. Ответственный за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) заведующего МАДОУ

1.12.3. Ответственный за общую организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств.

1.12.4. Ответственный за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты)

1.12.5. Ответственный за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

1.12.6. Ответственный за прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

1.12.7. Ответственный за удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

1.12.8. Ответственный за осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны;

1.12.9. Ответственный за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

1.12.10. Ответственный организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

1.12.11. Ответственный за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

1.12.12. Ответственный за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

1.12.13. Ответственный по прибытии пожарного подразделения осуществляет информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

1.12.14. Ответственный за организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

1.12.15. Ответственный за эвакуацию детей воспитатели и младшие воспитатели групп

1.12.16. Ответственность за оказание первой помощи пострадавшим несет медицинский работник детского сада

1.13. Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.14. **Характеристика дошкольного учреждения и специфика пожарной опасности.**

1.14.1. В МАДОУ имеются складские, производственные, административные и общественные помещения.

– К производственным помещениям в МАДОУ относятся помещения, предназначенные обеспечить пребывание детей в дошкольном учреждении в соответствие с требованиями СаНиПина: пищеблок для приготовления пищи для воспитанников; прачечная (постирочная), для стирки детского мягкого инвентаря, для мягкого инвентаря, имеющегося в МБДОУ, для спецодежды сотрудников; гладильная, для глажения мягкого инвентаря.

– К складским помещениям относятся: склад мягкого инвентаря, склад хоз. инвентаря, хозяйственный склад, склад музыкального инвентаря, склад физкультурного оборудования, склад сухих продуктов, овощной склад, помещение для холодильных шкафов, склад-кабинет заведующего хозяйством.

– К административным помещениям относятся кабинеты для сотрудников, обеспечивающих функционирование МАДОУ: заведующего, заместителя заведующего, заведующего хозяйством, кладовщика.

– К общественным помещениям относятся групповые помещения, кабинеты специалистов, музыкальный и физкультурный залы, помещения для организации дополнительных услуг, пункт физической охраны.

1.14.2. К технологическим процессам в МАДОУ можно отнести: приготовление пищи, стирка и глажка белья.

1.14.3. Особо важным фактором в детском саду является пребывание детей в МАДОУ.

1.15. Руководитель МАДОУ организует проведение с воспитанниками занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности.

II. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей

2.1. Руководителем МАДОУ обеспечивается в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

2.2. **Порядок содержания территории**

2.2.1. Руководитель МАДОУ обеспечивает очистку здания, сооружений и строений МАДОУ и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

2.2.2. Территория МАДОУ должна содержаться в чистоте: периодически очищаться от

опавших листьев, сухой травы, тополиного пуха.
2.2.3. На территории детского сада запрещается: разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать листья и мусор.
2.2.4. Запрещается на территории МАДОУ, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.
2.2.5. Руководитель МАДОУ обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию, сооружениям и строениям, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.
2.2.6. Руководитель МАДОУ обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования МАДОУ, размещенных на территории и в здании МАДОУ.
2.2.7. Руководитель МАДОУ осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель МАДОУ обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования МАДОУ.

2.2.8. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.
2.2.9. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.
2.3. **<u>Порядок содержания зданий, сооружений и помещений</u>**
2.3.1.В здании МАДОУ на каждом этаже должны быть размещены планы эвакуации людей при пожаре у выходов из здания.

На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.

2.3.2.В здании МАДОУ руководитель обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.
2.3.3.В складских, производственных, административных помещениях, местах общего пользования, а также размещения технологических установок должно быть обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.
2.3.4.Для всех складских, производственных помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны опасности, которые обозначаются соответствующими табличками на дверях помещений в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
2.3.5.В групповых помещениях и кабинетах для дополнительных занятий дошкольного образовательного учреждения разрешено размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.
2.3.6.В детских группах, служебных, складских помещениях МАДОУ запрещается:

– хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

– использовать подвальные помещения и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, горючих материалов;

– устанавливать глухие решетки на окнах и приямков у окон подвалов, являющимися аварийными выходами;

– проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результат которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);

– проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

– размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и местах выхода на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения;

– устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить по лестничными маршами и на лестничных площадках вещиЮ мебель, оборудование и другие горючие материалы;

– проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений на момент нормативными документами пожарной безопасности.

2.3.7.**<u>Порядок содержания систем вентиляции:</u>**

– При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
б) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
в) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

– В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель МАДОУ обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.

– Очистка вентиляционных камер и воздуховодов, вытяжных зондов от горючих отходов проводиться не реже 1 раза в год с составлением соответствующего акта.

2.3.8.**<u>Порядок содержания систем теплоснабжения отопления</u>:**

– Перед началом отопительного сезона должна быть осуществлена проверка и/или ремонт отопительной системы.

2.3.9.<u>Порядок содержания первичных средств пожаротушения и противопожарного водоснабжения:</u>

– Должно быть обеспечено исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организовано проведение проверок их

работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

– При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого должно быть обеспечено извещение об этом подразделение пожарной охраны.

– Должно быть обеспечено исправное состояние пожарных гидрантов, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.

– Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

– Должна быть обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

– Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

– Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование.

– В МАДОУ должно быть обеспечено наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей, Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной формы.

– Каждый огнетушитель, установленный в МАДОУ, должен иметь паспорт завода-изготовителя и порядковый номер.

– Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой. Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при производстве огнетушителя или специализированными организациями при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя.

– На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения:

а) индивидуальный номер пломбы;

б) дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.

– Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

– Строго запрещено применять огнетушители для нужд, не связанных с ликвидацией возгораний. Запрещено перемещение огнетушителей с мест их постоянного размещения.

– Огнетушители должны располагаться на видных, легкодоступных местах, в соответствии с планом эвакуации. Места размещения огнетушителей отмечаются специальными наклейками с рисунком «Огнетушитель».

– На усмотрение руководителя можно оборудовать здание пожарными щитами.

– Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению N 6 ППР РФ.

– Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

– Ящики с песком, как правило, устанавливаются с пожарными щитами.

– Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного

инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

2.4. **<u>Порядок содержания эвакуационных путей:</u>**

2.5. Заведующий МАДОУ :

2.5.1. Обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре и сооружений в исправном состоянии, их чистку от снега и наледи в зимнее время;

2.5.2. Организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением протокола и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

2.5.3. Приямки подвальных этажей здания должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. Двери подвала, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.

2.5.4. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

– устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации из детского сада, Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

– размещать (устанавливать на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе проходах, коридорах, лестничных площадках, маршах лестниц, дверных проемах) различные изделия, оборудование, отходы, мусор, и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

– устраивать в тамбурах выходов из зданий сушилки и вешалки для одежды, хранить инвентарь и материалы;

– изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами;

– снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

2.5.5. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

2.5.6. Руководитель МАДОУ при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

2.5.7. Руководитель МАДОУ обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.

2.5.8. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

2.5.9. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

2.6. Руководитель МАДОУ обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.
2.7. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.
2.8. Руководитель МАДОУ, а также дежурный персонал МАДОУ при возникновении пожара, обеспечивает подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.
2.9. Руководитель МАДОУ при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает ширину путей эвакуации и эвакуационных выходов, установленную требованиями пожарной безопасности.
2.10. Руководитель МАДОУ обеспечивает наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных) дверей, а также дверных ручек, замков. Уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, противопожарных или противодымных дверей.
2.11. Руководитель МАДОУ обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонарика на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека из расчета не менее одного средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на каждого дежурного.

Руководитель МАДОУ обеспечивает проверку 1 раз в год средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
2.12. Руководитель МАДОУ обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы.
2.13. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.
2.14. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.
2.15. Руководитель МАДОУ обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

III. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

3.1. **<u>Мероприятия по содержанию систем вентиляции:</u>**

– При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
б) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
в) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

– В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель МАДОУ обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.
– Очистка вентиляционных камер и воздуховодов, вытяжных зондов от горючих отходов проводиться не реже 1 раза в год с составлением соответствующего акта.

3.2. **<u>Мероприятия по содержанию систем теплоснабжения отопления</u>:**

– Перед началом отопительного сезона должна быть осуществлена проверка и/или ремонт отопительной системы.

3.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации электротехнической продукции:

– Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

– Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями.

– Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) при проведении аварийных и других строительно-монтажных использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы

– эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и чехлами, устанавливать оргтехнику в закрытых местах, в которых уменьшена ее вентиляция (охлаждение), предусмотренная заводом-изготовителем.

3.4. **<u>Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов:</u>**

3.4.1.Сотрудники МАДОУ, работающие на пищеблоке, в прачечной (постирочной), гладильной допускаются к работе на оборудовании только после проведения инструктажа по Охране труда на рабочем месте, по Охране труда по видам работ, по электобезопасности, по пожарной безопасности и изучения инструкций заводов-изготовителей по безопасной работе на оборудовании.

3.4.2.**Обеспечение пожарной безопасности на пищеблоке:**

– В кухне (пищеблоке) на рабочих местах не допускается хранение горючих веществ и материалов.

– Возле каждого электроприбора необходимо размещать диэлектрический коврик.

– При возникновении неисправности в работе электрической плиты или пароконвектомата, а также нарушении защитного заземления их корпусов, работу немедленно прекратить и выключить данное оборудование; работу на оборудовании продолжить только после полного устранения неисправности.
– В электоромясорубки, электрошинковки исключить попадания посторонних предметов.
– При работе не допускается хранить и складывать рядом и на электрооборудование для приготовления пищи посторонние предметы, прихватки, деревянные лопатки для перемешивания, упаковки от продуктов и пр.; оставлять включенным тепловое оборудование после окончания процесса приготовления; охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.
– По окончании рабочего дня перед закрытием помещения проверить отключение электронагревательных приборов от сети.

3.4.3.**Обеспечение пожарной безопасности в гладильной:**

– Перед работой гладильное оборудование необходимо проверить визуальным осмотром на отсутствие внешних повреждений; на исправность вилки и розетки, отсутствие повреждений изоляции кабеля (шнура) электропитания; в среднем положении терморегулятора проверить отключение электроутюга при нагреве.

– При эксплуатации гладильного оборудования запрещается: гладить электроутюгом с неисправным терморегулятором или без него; работать с электроутюгом без диэлектрического коврика на полу; включать, выключать электроутюг или прикасаться к нему мокрыми руками; выполнять работы с электроприборами без заземления (зануления); покидая рабочее место, оставлять включенным оборудование.

– По окончании рабочего дня перед закрытием прачечной проверить, отключено ли все оборудование.

3.4.4.**Обеспечение пожарной безопасности в прачечной (постирочной):**

– При работе на стиральных машинах и сушильных аппаратах со снятыми панелями или открытыми стенками, закрывающими доступ к нагревающимся частям, защита которых при работе предусмотрена заводом-изготовителем.
– Возле каждой стиральной и сушильной машины необходимо размещать диэлектрический коврик.
– При возникновении неисправности в работе стиральной и сушильной машины, а также нарушении защитного заземления их корпусов, работу немедленно прекратить и выключить данное оборудование; работу на оборудовании продолжить только после полного устранения неисправности.
– По окончании рабочего дня перед закрытием помещения обязательно проверить, отключено ли оборудование.

3.5. **Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.**

– Руководителем МАДОУ при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивается:

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

– При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м для детей ясельного возраста.
– На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

– При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.
– Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.
– При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:
а) применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых сооружений);
в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

3.6. **<u>Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при использовании источников открытого пламени:</u>**

В МАДОУ запрещается:

– производить отогревание замерзших труб с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);

– эксплуатация газовых приборов

– эксплуатировать керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием.

3.7. **<u>Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ:</u>**

3.7.1.Пожароопасные работы в МАДОУ могут проводиться только в отсутствие работников и воспитанников в МАДОУ, при прекращении функционирования МАДОУ на плановые и /или внеплановые ремонтно-строительные работы и/или в нерабочее время.
3.7.2.При проведении окрасочных работ необходимо:

а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных площадках;

б) оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции;

в) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещения.

3.7.3.Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества

(приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

3.7.4.Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить работы и находиться людям в смежных помещениях.

3.7.5.Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.

3.7.6.При проведении огневых работ необходимо:

а) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;

б) обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем ;

в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть окна;

3.7.7.Технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы, необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от пожаровзрывоопасных веществ и отключить от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ).

3.7.8.Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и к появлению источников зажигания.

3.7.9.Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами.

3.7.10. Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов..

3.7.11. Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

3.7.12. Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах защиты, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 х 1 миллиме.

3.7.13. Не разрешается вскрывать люки и крышки технологического оборудования, выгружать, перегружать и сливать продукты, загружать их через открытые люки, а также выполнять другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности мест, в которых проводятся огневые работ.

3.7.14. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать.

3.7.15. По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в специально отведенные помещения (места).

3.7.16. При проведении огневых работ запрещается:

а) приступать к работе при неисправной аппаратуре;

б) производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками)

конструкциях и изделиях;
в) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
г) хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы;
д) допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;

е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

ж) производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;

з) проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.
3.7.17. При проведении газосварочных работ:
– хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, носилках, санках. При транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары;
– запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров;
– при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами;
– запрещается курение и применение открытого огня в радиусе 10 метров от мест хранения ила, рядом с которыми вывешиваются соответствующие запрещающие знаки.
3.7.18. При огневых работах, связанных с резкой металла:
а) необходимо принимать меры по предотвращению разлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
б) допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и керосинорезательных работ в количестве не более сменной потребности. Горючее следует хранить в исправной небьющейся плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 10 метров от места производства огневых работ;
в) необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры бензо- и керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных гайках и головках;
г) применять горючее для бензо- и керосинорезательных работ в соответствии с имеющейся инструкцией;
д) бачок с горючим располагать на расстоянии не менее 5 метров от баллонов с кислородом, а также от источника открытого огня и не менее 3 метров от рабочего места, при этом на бачок не должны попадать пламя и искры при работе;
е) запрещается эксплуатировать бачки, не прошедшие гидроиспытаний, имеющие течь горючей смеси, а также неисправный насос или манометр;
При проведении бензо- и керосинорезательных работ запрещается:
а) иметь давление воздуха в бачке с горючим, превышающее рабочее давление кислорода в резаке;
б) перегревать испаритель резака, а также подвешивать резак во время работы вертикально, головкой вверх;
в) зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород или горючее к резаку;
г) использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина к резаку.

3.7.19. При проведении паяльных работ рабочее место должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 метров конструкции из горючих материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы водой (водным раствором пенообразователя и др.
3.7.20. Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и осуществлять проверки их параметров в соответствии с технической документацией не реже 1 раза в месяц.
3.7.21. Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу горючее не должно содержать посторонних примесей и воды.
3.7.22. Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается:
а) применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смеси бензина с керосином;
б) повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого рабочего давления, указанного в паспорте;
в) заполнять лампу горючим более чем на три четвертых объема ее резервуара;
г) отвертывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла;
д) ремонтировать лампу, а также выливать из нее горючее или заправлять ее горючим вблизи открытого огня.
3.7.23. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ.

IV. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов

4.1. На территории и в помещениях дошкольного образовательного учреждения запрещено курить и использовать открытый огонь.
4.2. Пожаровзрывоопасные вещества и пожароопасные вещества и материалы в МАДОУ не хранятся и не транспортируются.

4.3. Хранение в помещениях горючих, легковоспламеняющихся веществ, материалов в МАДОУ запрещено.

4.4. Выполнение ремонтно-строительных работ с применением пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов могут выполняться только при отсутствии детей в МАДОУ при прекращении функционирования МАДОУ сторонними (подрядными) организациями.

4.5. Запрещается производство работ внутри МАДОУ с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня.

V. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

5.1. Каждый работник (ответственный за противопожарную безопасность данного помещения) по окончании рабочего дня обязан:
– отключить все электроприборы из розеток, таким образом обесточив электрооборудование
– проверить отсутствие бытового мусора в помещении

– закрыть все окна и фрамуги
– произвести визуальный осмотр на выявление дыма, запаха гари
– выключить свет
в случае выявления сотрудником каких-либо неисправностей следует известить о случившемся администрацию МАДОУ.
5.2. После ухода всех сотрудников из МАДОУ сотрудник физической охраны (сторож)
– проводит обход всех помещений МАДОУ с целью выявления и предупреждения пожароопасных ситуаций
5.3. Перед выходными, праздничными днями обход помещения и территории МАДОУ осуществляется комиссией по Охране труда МАДОУ.

VI. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ

6.1. Места для курения в здании и на территории отсутствуют МАДОУ. Курение на территории и в зданиях дошкольного образовательного учреждения запрещено.
6.2. Места для использования открытого огня в здании и на территории отсутствуют МАДОУ. Использование открытого огня на территории и в зданиях дошкольного образовательного учреждения запрещено.
6.3. Места для проезда транспорта должны иметь исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.
6.4. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
6.5. Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.
6.6. На территории МАДОУ запрещена стоянка частных и служебных автомобилей. Въезд на территорию автотранспорта осуществляется только для обеспечения нужд МАДОУ, определенным перечнем автотранспорта в приказе МАДОУ.
6.7. Объекты хранения:
– Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).
– Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.
– Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.
– Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.

VII. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды

При проведении Строительно-монтажных и реставрационных работ, пожароопасных работ хранить на территории МАДОУ легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы запрещено.

VIII. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

8.1. В МАДОУ осуществляется хранения сырых продуктов питания для приготовления пищи, мягкого инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков. Готовая продукция пищи выдается для каждого приема пищи и не храниться.
8.2. Хранение сырья для приготовления пищи, продуктов питания осуществляется на продуктовом складе, размещенном на пищеблоке.
8.3. Количество продуктов и материалов, предназначенных для обслуживания детей на пищеблоке, не должно превышать сменной потребности на одно место рабочее место.
8.4. Количество продуктов на складе продуктов не должно превышать вместимость стеллажей, полок и располагаться только на них.
8.5. Хранение мягкого инвентаря осуществляется в отдельном помещении на складе мягкого инвентаря (кастеляношной).
8.6. Хранение моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков для выполнения санитарно-эпидемиологические правил и норм в соответствие с СанПиН 2.4.1.3049-13 осуществляется в отдельном помещении.

IX. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды

9.1. Рабочие места в административных помещениях, помещениях для приготовления пищи, складских помещениях (кладовых) должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.
9.2. Мусорные корзины в административных, служебных помещениях должны освобождаться не реже одного раза в день или по мере их наполнения.
9.3. Собранный из помещений сгораемый мусор утилизируется на контейнерную площадку, размещенную за территорией МАДОУ.

X. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

10.1. В МАДОУ контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв не имеется

XI. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)

11.1. Алгоритм действий при пожаре:

11.1.1. Обнаружение очага возгорания
11.1.2. Сообщение Администрации МАДОУ
11.1.3. Вызов пожарной охраны
11.1.4. Эвакуация людей
11.1.5. Тушение пожара собственными силами до приезда пожарной охраны

(2 Последних пункта осуществляются одновременно ответственными работниками)

11.2. Обязанности и действия работников в МАДОУ при пожаре

11.2.1. Обязанности работников:

– При обнаружении пожара каждый работник обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах гари, тления, повышение температуры воздуха и др.), должен немедленно доложить о пожаре Администрации МАДОУ. Также сообщить о пожаре по телефону 112, при этом сообщить диспетчеру: свою фамилию и имя: адрес детского сада; № телефона; кратко описать, где загорание или что горит; сколько людей находится в МДОУ. Не отключать телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания для дальнейших действий.

Если локальный очаг возгорания возможно потушить собственными силами, то работник самостоятельно должен ликвидировать возгорание с помощью первичных средств пожаротушения: огнетушителя.

Если очаг возгорания невозможно ликвидировать собственными силами, то работник должен покинуть данное помещение.

– Услышав оповещение о пожаре (сработку пожарной тревоги сигнализации) педагогические работники, Ответственные за эвакуацию детей, работающие на группах с детьми, обязаны мгновенно предпринять меры для эвакуации воспитанников: вывести детей из здания дошкольного учреждения, взять с собой журнал приема детей, идти по маршруту эвакуации к сборному пункту, находящемуся на спортивном участке на территории каждого здания МАДОУ.
– Находясь в безопасном месте, педагог проводит перекличку среди детей и докладывает о составе и численности эвакуированных детей. Выявляет нет ли пострадавших, которым необходимо оказать добрачебную медицинскую помощь.
– Убедившись в отсутствие угрозы жизни и здоровью воспитанников, педагоги посредством телефонной сотовой связи или СМС-оповещением, или посредством месенджера WhatsApp сообщают родителям (законным представителям)

11.2.2. Обязанности заведующего МАДОУ:

– Осуществляет быстрое реагирование на сложившуюся ситуацию;
– Осуществляет общее руководство действиями для ликвидации пожара;
– Организует общий контроль за организацию эвакуции воспитанников и работников МАДОУ, мгновенное распоряжение для предотвращения пожара, сохранение учредительных документов МАДОУ осуществление общего руководства по тушению пожара;
– Сообщает пожарной охране:
Сведения о количестве эвакуированных людей, в ситуации, если эвакуировано не 100% воспитанников и работников, сведения о людях, находящихся в помещении, для их спасения;
сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

– информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

– обеспечивает сохранность учредительных документов МАДОУ
11.2.3. Обязанности завхоза в МАДОУ:
– Сообщает о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещает (информирует) о возникновении пожара в пожарную охрану. Докладывает заведующему МАДОУ.
– При необходимости отключает электроэнергию (за исключением систем

противопожарной защиты), выполняет другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

– Прекращает (приостанавливает) все работы в здании (работу в прачечной, в гладильной, на пищеблоке), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

11.2.4. Обязанности заместителя заведующего:

– После сбора на физкультурном участке и перекличке, при наличии всех детей, сообщает руководителю о 100% численности эвакуированных и передает информацию лицу, Ответственному за удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара

– Если не все эвакуировались, то Ответственный за удаление за пределы опасной зоны всех работников оповещает заведующего о данном факте: численность не эвакуировавшихся, ФИО, группа и/или помещение МАДОУ.

11.2.5. Обязанности Ответственного за удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара:

– сопровождает эвакуированных в пункт временного размещения с одного здуния МАДОУ в другое и наоборот.

11.2.6. **Обязанности** Работников, участвующих в тушении пожара:

– Организуют немедленное тушение очага возгорания, если это не угрожает их жизни и здоровью, с помощью первичных средств пожаротушения: огнетушители и/или пожарными кранами.

11.2.7. Обязанности Ответственного за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара

– обеспечивает безопасные условия для ликвидации очага возгорания.

11.2.8. Обязанности Ответственного за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара

– дожидается приезда пожарной бригады, указывает дорогу к зданию МБДОУ.

18. Порядок содержания путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю и т.д.);

18.1. Руководитель МАДОУ обеспечивает наличие в помещении пожарного поста инструкции о порядке действия работников МАДОУ при получении сигнала о пожаре.

18.2 Пожарный пост обеспечивается телефонной вязью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета 1 фонарь на 50 человек. и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека из расчета не менее одного средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на каждого дежурного.

18.3. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, гражданам РФ, иностранным гражданам (далее физические лица) необходимо

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адрес места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилию сообщающего информацию.

Телефон 101, 112, 01
МАДОУ № 410
Пер. Энергетиков, 6а или ул. Селькоровская, 100а
Фамилия, имя отчество сообщающего о пожаре

Место горения, задымления и тд.

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

18.4. Руководитель МАДОУ обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию, сооружениям и строениям, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.

18.5. Ответственный за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу возгорания – открывает ворота и блокирует их в открытом состоянии, встречает подразделения пожарных и направляет их кратчайшим путем к очагу возгорания;

18.6. Ответственный по прибытии пожарного подразделения осуществляет информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара

18.6. Руководитель МАДОУ извещает подразделения пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории МАДОУ

18.7. Должно быть обеспечено исправное состояние пожарных гидрантов, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.
Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

18.8. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

18.9. Руководитель МАДОУ, а также дежурный персонал МАДОУ при возникновении пожара, обеспечивает подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

19. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты

В каждом здании МАДОУ одновременно могут находиться не более 300 человек, в том числе работники, воспитанники, родители (законные представители), посетители.

Лист ознакомления

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата