Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 410
Чкаловского района гор. Екатеринбурга
620103, Российская Федерация, г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, 6а
Тел. 255-92-12, 255-72-48
https://detsad410.ru, mdou410@eduekb.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ № 410
_____ Т.Ю. Гросс
Приказ от «__»_____ 20__ г. № ___

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности по осмотру помещений ДОУ перед их закрытием
№ 10

Введено с «___» _____ 20___ г.

г. Екатеринбург
2021 г.

Все помещения МАДОУ № 410, независимо от их назначения, по окончании в них работы, перед закрытием должны быть проверены.

Цель проверки помещений:

- устранение причин, способных вызвать в помещении возгорание или пожар в нерабочее время;
- проверка наличия, исправности к использованию первичных средств пожаротушения.

Проверка производиться перед окончанием работы лицом, ответственным за противопожарное состояние помещения.

Проверяется следующее:

1. Проведена ли тщательно уборка помещений.
2. Выключены ли все электроприборы, электронагревательные приборы, обесточена ли сеть рабочего освещения. Электросеть складов и кладовых должна быть обесточена рубильником, установленным вне складского помещения. Рубильник пломбируется или закрывается на замок.
3. Прекращена ли работа всех пожароопасных приборов.
4. Закрыты ли окна, форточки, люки, двери, ведущие в другие помещения.
5. Сложены ли в установленном порядке материалы, изделия и другое имущество, оставляемое в помещении.
6. Освобождены ли проходы, проезды, лестничные клетки.
7. Обеспечен ли беспрепятственный проход к первичным средствам пожаротушения, к дверям запасных выходов, к дверям, ведущим на наружные пожарные лестницы.
8. Исправно ли дежурное освещение.
9. Не остался ли кто из работников или посторонних лиц в помещении.

Проверив и убедившись, что в помещении нет пожарной опасности, ответственное лицо запирает помещение на замок. Проверка помещений оформляется записью в специальном журнале за подписью лица, проводившего проверку, с указанием даты и времени закрытия помещения. Журнал хранится в отведенном для этого месте.

Лицам, ответственным за противопожарное состояние помещений, категорически запрещается уходить по окончании работы без оформления проверки помещения.

Лист ознакомления

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата